



FORSLAG TIL UDBUDSTEKST

Glatte PP-rør

Spilde-/regnvandsledningen skal udføres i glatte, massive PP-rør, kl. SN8. Rørene skal være godkendt efter DS/EN 1852 eller DS/EN 14758 og være mærket med Nordic Poly Mark eller tilsvarende. Der vil ikke blive accepteret rør med et mellemlag af opskummet materiale.

SCANPIPE A/S

SP201600

FYN	Hvidkærvej 7	DK-5250 Odense SV	T +45 63 76 30 30	F +45 63 76 30 31
JYLLAND	Maserativej 15	DK-7100 Vejle	T +45 63 76 30 50	F +45 76 74 30 65
SJÆLLAND	Greve Main 31	DK-2670 Greve	T +45 63 76 30 70	F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593
www.scanpipe.dk