




Ydeevnedeklaration nr. 1035.01xx



1. Byggevaretype Bundfældningstank
2. Byggevareidentifikation SeptiClean bundfældningstank gravitation 5-20 PE
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse Rensning af husspildevand
4. Producent Scanpipe a/s
Hvidkærvej 7
5220 Odense SV
www.scanpipe.dk
5. AVCP 3
6. Notificeret organ Rørcentret, Teknologisk Institut, Notificeret laboratorium til EN 12566-1 iht. Spildevandsbekendtgørelse nr. 1587 15/12 2010 Rapport nr. 221445
7. Deklareret ydeevne

Hydradisk effektivitet	5-15 PE = 1,39 g. 10-20 PE = 1,06 g.	Harmoniseret standard EN 12566-1
Styrke	1,5m jorddækning med grundvand til terræn	
Tæthed efter 30 min.	Ok	
Volumen	2-4-6-8 m ²	
Materiale	Polyetylen	

8. Underskrevet for og på vegne af producent 30/6 2013

Bjarne Graff
Teknisk konsulent

SCANPIPE A/S

FYN Hvidkærvej 7 DK-5250 Odense SV T +45 63 76 30 30 F +45 63 76 30 31
JYLLAND Maserativej 15 DK-7100 Vejle T +45 63 76 30 50 F +45 76 74 30 65
SJÆLLAND Greve Main 31 DK-2670 Greve T +45 63 76 30 70 F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593
www.scanpipe.dk