





Ydeevnedeklaration nr. 1035.22xx600



- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Byggevaretype | Pumpebrønd |
| 2. Byggevaridentifikation | SeptiClean pumpebrønd 600mm |
| 3. Byggevarens tilsigtede anvendelse | Brønd til pumpning af fækaliefrit spildevand |
| 4. Producent | Scanpipe a/s
Hvidkærvej 7
5220 Odense SV
www.scanpipe.dk |
| 5. AVCP | 3 |
| 6. Notificeret organ | Teknologisk Institut, akkrediteret
laboratorium til EN 12050-2
Rapport nr. 583860 |
| 7. Deklareret ydeevne | |

Pumpe	Grundfos AP 35B.50 – AP50B.50	Harmoniseret standard EN 12050-2:2000
Pumpeeffektivitet	Se pumpekurve	
Tæthed	Ok	
Lugtæthed	OK	
Styrke	Ok	
Støj	NPD	
Materiale/bestandighed	Polypropylen-Polyethylen	

- | | |
|--|---|
| 8. Underskrevet for og på vegne af producent | 19/12 2013

Bjarne Graff
Teknisk konsulent |
|--|---|

SCANPIPE A/S

FYN Hvidkærvej 7 DK-5250 Odense SV T +45 63 76 30 30 F +45 63 76 30 31
JYLLAND Maserativej 15 DK-7100 Vejle T +45 63 76 30 50 F +45 76 74 30 65
SJÆLLAND Greve Main 31 DK-2670 Greve T +45 63 76 30 70 F +45 63 76 30 71

scanpipe@scanpipe.dk CVR nr. 27512593
www.scanpipe.dk